

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 52»**



Утверждаю:
О.В. Белозуб
2025 г.

План
подготовки МБДОУ «Детский сад № 52» к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду	Срок выполне- ния
1	Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения	Постоянно
2	Обеспечить наличие действующих (подписанных) договоров: – теплоснабжения; – на техническое обслуживание оборудования УУТЭ (в т.ч. аварийные, круглосуточные работы)	Постоянно
3	Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Постоянно
4	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Постоянно
5	Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.07.2010 № 190-ФЗ статьей № 19 "О теплоснабжении"	Постоянно
6	Актуализировать перечень производственных инструкций, схем и др. оперативных документов.	При необходимости
7	Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (в случае имеющих)	При необходимости
8	В случае истечения срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав УУТЭ, теплоносителя, а также в случае истечения такого срока в предстоящий отопительный период, произвести их поверку до начала отопительного периода	До 01.06.2025г
9	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	С 09.01.2025г
10	Провести промывку внутренней системы отопления в присутствии пред-	До 01.06.2025г

	ставителя единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой)	
11	Промыть фильтры (грязевики), в том числе обеспечить наличие фильтрующего элемента в косых фильтрах	До 01.06.2025г
12	Провести проверку и составить акт осмотра запорной арматуры, находящейся вне пределов ИТП (ТК УТЗ/10а)	До 01.06.2025г
13	Провести осмотр запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия неповрежденных пломб, установленных представителем единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	До 01.06.2025г
14	Провести проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением Акта	До 01.06.2025г
15	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов КИП	До 01.06.2025г
16	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий с составлением Акта	До 01.07.2025г
17	Провести испытание на прочность и плотность ИТП и систем отопления, с привлечением представителя единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	До 27.06.2025г
18	Провести отбор проб воды из системы на соответствие СанПиН	При наличии финансирования
19	Провести наладку и регулировку системы отопления. Обеспечить при эксплуатации системы отопления равномерный прогрев всех нагревательных приборов	Начало отопительного сезона (сентябрь)

Заместитель заведующего по АХР



Анциферова И.Г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334592

Владелец Белозуб Оксана Викторовна

Действителен с 29.07.2024 по 29.07.2025